

1 Požadavky právních předpisů a norem vztahující se ke kontrolám a údržbě systému pro zásobování požární vodou

Základní požadavky na montáž, provoz, kontroly a údržbu požárně bezpečnostních zařízení, mezi něž patří i zařízení pro zásobování požární vodou jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Zařízení pro zásobování požární vodou tvoří:

- a) vnější požární vodovod s
 - nadzemními hydranty
 - podzemními hydranty
- a) plnicí místa
- b) výtokové stojany
- c) nezavodněné požární potrubí
- d) vnitřní požární vodovod s
 - nástěnnými hydranty
 - hydrantovými systémy se zploštitelnou hadicí
 - hadicovými navijáky s tvarově stálou hadicí

Montáž zařízení pro zásobování požární vodou

- 1) Při montáži zařízení pro zásobování požární vodou musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.
- 2) Osoba, která provedla montáž zařízení pro zásobování požární vodou, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně.

Provoz, kontroly, údržba a opravy zařízení pro zásobování požární vodou

- 1) Před uvedením zařízení pro zásobování požární vodou do provozu, zabezpečuje osoba, která provedla montáž zařízení provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.
- 2) Při provozu zařízení pro zásobování požární vodou se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.
- 3) Provozní schopnost instalovaného zařízení pro zásobování požární vodou se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených zařízení pro zásobování požární vodou, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších zařízení pro zásobování požární vodou se

provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).

- 4) Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.
- 5) Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem techniky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu zařízení pro zásobování požární vodou.
- 6) Je-li zařízení pro zásobování požární vodou shledáno nezpůsobilým plnit funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.
- 7) Doklad o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou vždy obsahuje následující údaje:
 - a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele zařízení pro zásobování požární vodou a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
 - b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
 - c) umístění, druh označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, pokud je zařízení tímto číslem označeno.
 - d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
 - e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
 - f) potvrzení o tom, že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Společné požadavky na projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti

- 1) Při projektování, popřípadě zpracování podrobnější dokumentace, montáži a kontrole provozuschopnosti, kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu zařízení pro zásobování požární vodou.
- 2) Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu zařízení pro zásobování požární vodou nebo hasicího přístroje.

QUALITY RECORD

Název	Požadavky právních předpisů a norem vztahující se ke kontrolám a údržbě systému pro zásobování požární vodou
Kategorie	Pravidla pro kontroly hydrantových systémů
Název souboru	5-1_Pozadavky_pravnich_predpisu.pdf
Datum vytvoření	11. 1. 2007
Autor	Ing. Vasil Silvestr Pekar